HMS – Helse, miljø og sikkerhet
Brannsikkerhet

Frie rømningsveier

Brannsikkerhet krever frie rømningsveier. Alle sameiene på Lilleborg har fått påbud fra Brann- og redningsetaten om å fjerne barnevogner, sykler, akebrett o.l fra oppganger og etsajeganger umiddelbart. I tillegg til å hindre eventuell rømning ved brann, vil de medføre utvikling av livsfarlige røykgasser. Dette pålegget må aksepteres.

Rømningsveier

Ved en brann er det viktig at alle som oppholder seg i boligen raskt kan komme ut. Snakk derfor med familien om hvordan dere skal opptre ved brann og hvordan dere skal komme dere ut fra alle rom.
Skulle det oppstå brann, husk at brannrøyken er svært giftig. Unngå å bevege deg over lengre avstander i røykfylte rom. Dersom det likevel er nødvendig, hold deg lavt ved f.eks. å krype på gulvet. Dersom det er mørkt, orienter deg langs veggen, slik at du hele tiden vet hvor du befinner deg.
I noen tilfeller - dersom du vet at brannvesenet er på vei - kan det være mest riktig å bli på rommet eller f.eks. en balkong til brannvesenet har kommet. Gi i så fall tydelige signaler om hvor du oppholder deg, slik at du raskt får hjelp. Rømningsvei i Sameiet Lilleborg B5 er trappeoppgang, sekundært ut på balkong i påvente av stigebil fra brannvesenet.

Branninnstruks

Brannvarslere.
Bør kontrolleres 1 gang pr år. Noen brannvarslere gir samme alarm ved tomt batteri som ved brann. Andre grunner til falske varsel er brå temperaturskifte i været. Ved alarm i leilighet skal beboer forsøkes kontaktet. Så kontaktes brannvesen hvis kontakt ikke oppnås. Ved røyklukt eller synlig røyk/ild skal brannvesen kontaktes umiddelbart.
Ved brann følges reglene:
Varsle personer i leilighet og i sameiet for øvrig, brannvarslingspanel finnes ved postkassene. Brannvesen må varsles manuelt på tlf 110.
Brannluker utløses ved røyk i trappegang. NB! Etter at brannvarslingspanel er utløst og derigjennom stengning av branndører.
Stenge tilgang til oksygen. Lukke vinduer, stoppe ventilator og lukke dører.
Slukke brann med tilgjengelig slukkeutstyr evt. evakuere
Fornuftig brannvernutstyr i leilighet
Brannvarsler – Minst en varsler i 2-roms, plasseres i gangen. Ved større leilighet bør 2 eller flere varslere brukes
Brannslange – Følger med leiligheten og skal til en hver tid finnes under kjøkkenvasken
Brannteppe – Effektivt til små branntilløp. Et teppe til hvert medlem i husstanden anbefales. NB! Husk på husdyr.
Ved behov for evakuering
Trapper brukes hvis det er røykfritt i trappegang.
Hvis primærfluktrute er blokkert av røyk eller flammer, skal balkong benyttes som oppbevaringssted frem til brannvesen er på plass med stigebil. Brannteppe brukes til eventuell vern mot varme. Balkongdør lukkes!
Ved brann i leilighet:
Brann i elektrisk utstyr – kurs i el-skap slås av. (Skap skal være tilgjengelig). Brann slukkes med vann eller brannslukningsapparat.
Brann i mat på komfyr, varm olje, tørrkoking mv. Plate slås av, branntilløp kveles ved bruk av lokk. Aldri bruk av vann som kan skape eksplosjonsartet branntilløp.
Hjelpemiddel av typen brannstige og branntau er vurdert av styret. Brannkyndige personer er konsultert og tilbakemelding er at etter en samlet risikovurdering er fare for skade ved bruk større enn nytteverdien ved slikt utstyr.

Oppsummert branninnstruks

Varsle:	Brannvesenet må varsles straks på TLF: 110. Brannalarm utløses. Røykluke utløses.
Redde:	Få ut de som er tryet av brann. Ikke bruk heisen!!!
Slokke:	Prøv å slokke om mulig
Lukke:	Lukk dører og vinduer
Evakuer:	Forlat bygningen før det er for sent
Info:	Møt og informer brannvesenet når de kommer

Røykluke

Hver oppgang er utstyrt med en røykluke. Denne befinner seg i tak i 8 etg. Skulle det oppstå brann og røykutvikling er det viktig at denne luken blir blir "åpnet" slik at den svært giftige branngassen blir ventilert ut. Røykluken har en gasspatron som skyter luken opp. Denne utløses ved å knuse glasset som bryteren er beskyttet med og trykke på utløser knappen. Bryteren (se bilde under) er lokalisert ved siden av postkassestativet i 1 etg. Alle beboere bør ha kjennskap til hvor denne bryteren befinner seg .



Røykvarslere
Alle husstander skal ha røyvarslere i huset. Det anbefales at røykvarslere utskiftes hvert 10. år

Ionisk eller optisk?
Det finnes to hovedtyper røykvarslere ioniske og optiske. Forskjellen ligger i måten de oppdager røyk på. Den ioniske reagerer raskere på åpen ild men vil ikke varsle deg ved en ulmebrann som avgir mye røyk. Den optiske derimot vil se røykutviklingen og varsle deg umiddelbart. Det aller beste er å ha begge typer røykvarslere, men er alternativet å skulle velge en type røykvarsler, så er den optiske bedre.

Brannslukninsapparat
Alle husstander bør ha minst ett brannslukningsapparat eller brannslange. Styret anbefaler at brannslukkingsapparat vendes flere ganger hvert halvår. Dette medvirker til lengre levetid og sikrer at apparatet fungerer ved behov.
HMS/internkontroll krever at brannslukkingsapparater kontrolleres jevnlig og at de skal refylles hvert 10 år. Det er billigere å kjøpe nye apparater enn å refylle dem.
Brannslukningsapparater finnes i flere varianter pulver, skum og CO2. Pulverapparat kan brukes til alle typer branner og tømmes på 10 til 20 sekunder. NB: Pulveret medfører en omfattende rengjøring etter bruk og kan ødelegge elektriske apparater.
Skumapparater inneholder vannbasert skum som slukker brannen med kvelning og nedkjøling samtidig. Egnet mot fast materiale og brannfarlig vesker og det er normalt ikke behov for etterslokning med vann. Skumapparater kan ikke oppbevares i temperaturer under 0ºC.
I en bolig må du ha et skumapparat på minst 9 kg.

Ta en titt på: www.brannvernforeningen.no/
Brannhjelpemidler (eks brannteppe) kan kjøpes på: www.brannvernbutikken.no